

Grębocice, dnia 22.05.2012 r.

ZP.271.3.2012

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR ZP 271.3.2012**

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice – etap budowa trybun, nawierzchni utwardzonych i robót towarzyszących”.

W dniu 10.05.2012r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie jaki ma mieć kolor i jakich wymiarów ma być kostka elastyczna BEHATON.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie jakiego wymiaru mają być oczka siatki do zaprojektowanego piłkochwytu.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie jakiej wysokości mają być słupy oświetleniowe boiska, a także jakiego typu zamontować reflektory.

Pytanie 4:

Zgodnie z zamieszczonym opisem (projektem zagospodarowania terenu boiska) Zamawiający informuje, iż w zakres zadania wchodzi m. In. : budowa budynku zaplecza, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej z szambem bezodpływowym, budowę wewnętrznej linii zasilającej dla budynku zaplecza. Natomiast z zamieszczonego przedmiaru wynika, iż powyższy zakres nie jest w nim ujęty. Czy w związku z powyższym mamy tego nie ujmować do wyceny?

Ad 1)

Kostka elastyczna – kolor czerwony, wymiar 200 x 160 x 43 mm.

Ad 2)

Zamawiający rezygnuje z budowy piłko chwytu w obrębie boiska z nawierzchnią elastyczną.

Ad 3)

Słupy o wysokości 6 m, na nich zamontować typowe oprawy uliczne o mocy 200 W (3 szt.) dla boisk oraz 150 W (1 szt.) przy budynku.

Ad 4)

Zamawiający informuje, że zakres budowa budynku zaplecza z przyłączami jest już wykonany. Obecny etap : **„Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Kwielice, dz. 461, obręb Kwielice - etap budowa trybun, nawierzchni utwardzonych i robót towarzyszących”**

obejmuje następujące roboty:

- ukształtowanie skarpy, humusowanie, obsadzenie roślinnością
- budowa trybun
- budowa schodów terenowych z chodnikiem na skarpie
- budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni z kostki elastycznej
- budowa placu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm
- budowa chodników ze schodami i podjazdem do budynku zaplecza
- budowa płyt betonowych i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych
- budowa oświetlenia zewnętrznego terenu

Z Up. Wójta
/-/ Edyta Jakubowska – Leśniak
sekretarz gminy