

Grębocice, dnia 23.05.2012 r.

ZP.271.3.2012

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR ZP 271.3.2012**

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
**„Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice
– etap budowa trybun, nawierzchni utwardzonych i robót towarzyszących”.**

W dniu 23.05.2012r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ:

Pytanie 1:

Ze względu na rozbieżność pomiędzy opisem pozycji 39 przedmiaru robót i opisem technicznym projektu w pkt. 2.1 a dotyczącymi grubości nawierzchni prosimy o informację, która grubość kostki będzie wymagana przez Zamawiającego?

Ad 1)

Należy przyjąć że grubość kostki jest zgodna z projektem i wynosi 43 mm.

**Z Up. Wójta
/-/ Edyta Jakubowska – Leśniak
sekretarz gminy**