

Grębocice, 07.06.2021 r.

RI.271.24.2021

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

NR RI.271.24.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: **Zagospodarowanie parkingu przed Urzędem Gminy Grębocice.**

W dniu 02.06.2021 r. wpłynęły następujące pytania do SWZ:

1. Dot. Poz. 49, przedmiar działki 584. 155/2, 155/3, 582/2, 582/1, 588
Proszę o doprecyzowanie rodzaju stojaka rowerowego. Czy stojak ma być szeregowy czy barierkowy? W przypadku wskazania stojaka szeregowego proszę o doprecyzowanie kształtu w.w. Proszę o wskazanie ilości miejsc, rodzaju materiału, koloru oraz sposobu kotwienia.

Odpowiedź:

Stojak rowerowy barierkowy ze stali nierdzewnej, Ilość miejsc min. 5, kotwiony do podłoża kołkami rozporowymi.

2. Dot. Poz. 48, przedmiar działki 584. 155/2, 155/3, 582/2, 582/1, 588
Dot. Poz 40, przedmiar działka 155/4
Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający w ramach ścieżki dotykowej przewiduje konieczność wbudowania jedynie płytek typu STOP (z wypustkami) czy również płytek typu stright, które służą naprowadzaniu osób niewidomych. Proszę o określenie lokalizacji, szczegółowego obmiaru oraz rodzaju w.w. materiału.

Odpowiedź:

W poz. 48 przedmiaru działki 584. 155/2, 155/3, 582/2, 582/1, 588 poprawiono opis i uzupełniono przedmiar pozycji. Poprawiony przedmiar został opublikowany w dniu 07.06.2021 r..

W poz. 40 przedmiaru działka 155/4 należy przyjąć 0.

3. Dot. Poz. 41, przedmiar działka 556/3
Proszę o określenie ilości rzędów oraz wymiar projektowanych płytek STOP. Na jakiej długości mają być ułożone oraz z jakiego powinny być materiału oraz i w jakim kolorze.

Odpowiedź:

W poz. 41 przedmiaru działka 556/3 poprawiono opis i uzupełniono przedmiar pozycji. Poprawiony przedmiar został opublikowany w dniu 07.06.2021 r..

**WÓJT GMINY
GRĘBOCICE**
mgr inż. Roman Jabłoński