

Grębobice, 01.07.2021 r.

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**NR RI.271.16.2021**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**Przebudowa ul. Irysovej koło cmentarza w m. Grębobice.**

**W dniu 01.07.2021 r. wpłynęło następujące pytanie do SWZ:**

Pozycja 29 przedmiaru drogowego mówi o montażu wpustu deszczowego w ilości 6 szt. W przedmiarze sanitarnym o tym samym mówi pozycja 31. Proszę o doprecyzowanie zakresu robót lub aktualizację przedmiaru.

**ODPOWIEDŹ:**

W pozycji 29 przedmiaru branży drogowej, który brzmi " Montaż wpustu drogowego" należy wpisać szt. 0.

**WOJCI GMINY**  
**GRĘBOCICE**  
mgr inż. Roman Jabłoński

