

Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice

Grębocice, 12.02.2025 r.

Numer sprawy: RI.271.10.2025

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania: Remont Centrum Aktywności Społecznej w Grębocicach.

W dniu 11.02.2025 r. wpłynęły następujące pytania do przedmiotowego postępowania:

1. Proszę o udostępnienie przedmiarów w formie ATH.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ATH.

W dniu 12.02.2025 r. wpłynęły następujące pytania do przedmiotowego postępowania:

2. Proszę o wyjaśnienie czy należy zastosować panele na system Klik czy montowane na klej poz. 12 z przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy przyjąć panele winylowe (LVT/RIGID) kl. ścieralności AC5 kl. 33 gr. min. 5mm montowane na system Klik. Wykończenie krawędzi typu V-fuga. Pod panele należy uwzględnić specjalistyczny podkład ANTISLIP – specjalna warstwa antypoślizgowa chroniąca zamki podłogi winylowej - do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu – bardzo wysoki współczynnik odporności na obciążenia - zgodnie z normą EN 16354. W pozycji tej uwzględnić także cokoliki MDF wys. 8cm.

3. Proszę o wyjaśnienie jakie mają być przeszklenia drzwi poz. 25 z przedmiarów.

Odpowiedź:

Ustala się drzwi pełne aluminiowe z przekładką termiczną w kolorze RAL 8017 (wypełnienie panelowe). Bez przeszkleń. Na wyposażeniu uwzględnić 3 zawiasy, 2 zamki oraz samozamykacz typu GEZE 2000.

**Z UP. WÓJTA
GRĘBOCICE**

**Edyta Jakubowska – Leśniak
SEKRETARZ GMINY**

/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/